



Старшему государственному инспектору  
Ульяновского отдела по надзору  
за энергетической безопасностью и ГТС  
Средне-Поволжского Управления  
Ростехнадзора  
Зинину В.Н.

### Отчёт об исполнении предписания.

Администрация МКОУ Трослейская СШ сообщает, что на Ваше предписание от 07.06.2016г №12-613-06-16-041-П сообщает, что выявленные в ходе проведения проверки нарушения приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации.

1. По пункту 1 предписания:  
Разработали и утвердили инструкцию по учету электроэнергии и её рациональному использованию ;
  2. По пункту 2 предписания:  
выполнена надпись, указывающая наименование присоединения;
  3. По пункту 3 предписания:  
Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков ведутся в установленной форме;
  4. По пункту 4 предписания:  
Ведется журнал по измерениям и учету электрической энергии с июля месяца);
  5. Ведется журнал результатов проверок,калибровок и ремонтов приборов тепловых установок
  6. Разработана нормативно энергетические характеристики тепловых энергоустановок
  7. Представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору приведены в соответствии;
  8. П
  9. Разработаны нормативные энергетические характеристики тепловых энергоустановок, сбалансированно график потребления топливно-энергетических ресурсов;
  10. Ведется работа по ремонту теплотрассы на территории школы согласно графика работ;
  11. Установлены манометры после запорной труб на потреблении и на обратных трубопроводах;
- Отчёт должен содержать сведения по каждому пункту предписания.

Дата 20.07.16



Мазанова Н.Ю.