

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заполняется при проведении выездной проверки)

Директор школы Мазанова Наталья Юрьевна

15.04.2016г. (11⁰⁰ ч. 00 мин.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зинин Василий Николаевич - старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Зам. директора по АХЧ Чикинев Виктор Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию	п.1.8.1. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
2.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	п.2.11.13. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
3.	Отсутствуют ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков	п.1.8.9. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
4.	Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства измерений и учёта электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	п.2.11.11. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.

5.	Не ведётся журнал результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов тепловых энергоустановок.	п.2.9.11. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
6.	Не обеспечена разработка нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок	п.2.5.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
7.	Не обеспечено своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору	п.2.9.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
8.	Не обеспечен контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценка технического состояния тепловых энергоустановок.	п.2.5.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
9.	Не обеспечен анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий	п.2.5.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
10.	Разрушена тепловая изоляция теплотрассы на территории школы	п.6.2.25. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.
11.	В тепловом пункте систем теплоснабжения нет манометров показывающих на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты	п.9.1.45. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	Зам. директора по АХЧ Чикинев В.Ю.

Контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ростехнадзора
энергетической безопасности и ГТС
Ст. государственный инспектор
" (подпись проверяющего) " г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора от 05.04.2016г. № 283- ру.
2. Копия должностной инструкции зам. директора по АХЧ МОУ Труйслейская СОШ
3. Предписание №12-618-06-16-041- П от 07.06.2016г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора

6
Средне-Поволжского Управления
Ростехнадзора
Ульяновский отдел по надзору за
энергетической безопасностью и ГТС
Ст. государственный инспектор
" " 20 г.

Зинин Василий Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор школы Мазанова Наталья Юрьевна

" 07 " июня 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)